



LEGENDA

- 1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VAILLANT ecoTEC plus VU 486/5-5
- 2 MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO C 35I
- 3 ODVOD SPALÍN, KOMÍN UZAVRETÝ SPOTREBIČ 80/125mm
- 4 SYSTEMOVÝ REGULÁTOR VAILLANT MULTIMATIC
- S1-2 PRESTUP POTRUBIA MEDZI PODLAŽIAMI
- PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA RADIÁTOY 70°C
- VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA RADIÁTOY 50°C
- DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO TYP KORAD K
- 22 VKP 6 / 12 STAVEBNÁ DĹŽKA VYKUROVACIEHO TELESA 1200mm
- STAVEBNÁ VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA 600mm
- SPÔSOB NAPOJENIA VYKUROVACIEHO TELESA
- TYP VYKUROVACIEHO TELESA
- TRV 15 TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS 90 S TERMOSTATICKOU HLAVICOU HERZ MINI
- PV 15 PRIAME UZATVARACIE A REGULAČNÉ ŠRUBENIE HERZ RL-5

POZNÁMKY:

- DO KOTOLNE PRIVIEŠT STUDENÚ VODU DN 20
- MERANIE A REGULÁCIA NIE JE SÚČASŤOU PROJEKTU !!!
- V BLÍZKOSTI KOTLA INŠATALOVAŤ ODPADOVÉ POTRUBIE DO KTORÉHO ZAUSTIŤ ODTOK Z POISTNÉHO VENTILA A OCHRANNÉHO VENTILA
- POTRUBIE V NAVÝŠOM MIESTE OPATRIŤ AUTOMATICKÝMI OVZDUŠNOVACÍMI VENTILMI
- POTRUBIE SDPÁDOVAŤ V SPÁDE min.0,3% K MIESTU VYPUŠTANIA

VYPRACOVAL: ING. MARTIN DZIAK 		VYPRACOVAL:		ČÍSLO KÓPIE	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. ALŽBETA VOLÁRIKOVÁ		AUTOR NÁVRHU ING.		ING. ALŽBETA VOLÁRIKOVÁ ZIMNÁ 109 064 01 STARÁ LUBOVŇA tel.: 0905 138 522 e-mail: volarikova@gascentrum.sk	
		PROJEKTANT STAVBY ING.		STUPEŇ : PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	
		MIESTO STAVBY STARÁ LUBOVŇA, s.č. 24		PARCELA ČÍSLO C KN 1040/1	FORMÁT x A4
		INVESTOR Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01		DÁTUM 12/2019	MIERKA 1:50
		NÁZOV STAVBY MEŠTIANSKÝ DOM			ČÍSLO ZÁKAZKY
		OBJEKT SO 01 MEŠTIANSKÝ DOM			
		OBSAH ZVISLÁ SCHÉM A VYKUROVANIE, DETAIL ODOVOD SPALÍN			
		ČASŤ USTREDNÉ VYKUROVANIE			
		KLASIFIKÁCIA STAVBY ČÍSLO VYKRESU 3			