



# MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Adresa: - Podľa rozdeľovníka -

Váš list číslo / zo dňa  
- / -

Naše číslo / značka  
1924/259/2017 / RVO

Vybavuje / linka / e-mail  
Mgr. Grich / 052-4315270  
rvo@staralubovna.sk

Stará Ľubovňa  
09. 03. 2017

## Vec:

### DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV K ZVEREJNENEJ VÝZVE NA ZÁKAZKU: „DETSKÉ IHRISKO“

Verejný obstarávateľ po niekoľkých rovnakých dopytoch od jednotlivých uchádzačov upresňuje súťažné podklady na zákazku pod názvom „Detské ihrisko“, ktorá bola uverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 02.03.2017 nasledovne:

#### A) V prílohe č. 2 k súťažným podkladom

Doplnené znenie červeným vyznačené

1	Minimálne trojdomček	<b>Každá veža zakrytá strieškou.</b> Prepojený rôznymi typmi prepojení - spojovací mostík, tunel, schody, lezecká stena sieťová, lezecká stena pevná, rampa, súčasťou sú min. 2 šmykľavky v prevedení plast alebo nerezový plech. <b>Verejný obstarávateľ požaduje všetky vyššie uvedené prvky ako súčasť zostavy.</b> Min. rozmer 5645mm x 3540 mm, minimálne rozmery bezpečnostnej zóny sú 8 645mm x 7 040mm, Základná konštrukcia–drevo trojvrstvové lepené hranoly o rozmere minimálne 10 x 10 cm, impregnované - bráni prehnitiu a napadnutiu škodcami dreva, zdravotne nezávadná. Náter musí byť v súlade s STN EN 71. . <b>Maximálnu výšku pádu určil verejný obstarávateľ v rozmedzí od 1,2m do 1,5m.</b>	1
---	----------------------	---	---

Doplnené znenie červeným vyznačené

4	Hojdačka reťazová dvojmiestna	Základná konštrukcia–drevo trojvrstvové lepené hranoly o rozmere minimálne 10 x 10 cm, impregnované, potiahnuté zmesou farebného gumového granulátu a polyuretánu, na konci konštrukcií ochranné plastové krytky, konštrukcia má oceľové pozinkované ,podstavy, sedadlo klasické pre väčšie deti a sedadlo s obojstranným operadlom pre menšie deti. Oceľové časti-pozinkované a maľované práškovou farbou. Ochranné prvky– na zabránenie vzniku úrazov ochranné plastové krytky. Reťaze–nerezové. Prvky kotvené do zeme zabetónovaním. <b>Maximálnu výšku pádu určil verejný obstarávateľ v rozmedzí od 1,2m do 1,5m.</b>	1
---	-------------------------------	--	---

Doplnené znenie červeným vyznačené

5	Hojdačka hniezdo	Základná konštrukcia–drevo trojvrstvové lepené hranoly o priemere minimálne 10 x 10 cm, impregnované, potiahnuté zmesou farebného gumového granulátu a polyuretánu, na konci konštrukcií sú ochranné plastové krytky, konštrukcia má oceľové pozinkované podstavy. Vrchná konštrukcia z pozinkovanej ocele. Hojdačí mechanizmus z nerez. Sedadlo oceľové s lanovým výpletom. Prvok kotvený do zeme zabetónovaním. <b>Maximálnu výšku pádu určil verejný obstarávateľ v rozmedzí od 1,2m do 1,5m.</b>	1
---	------------------	--	---



## MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

---

Všetky vyššie uvedené zmeny sú uvedené v prílohe č. 1 tohto doplnenia.

**B)** Vo výzve na predkladanie ponúk:

1.) Verejný obstarávateľ dopĺňa vo výzve na predkladanie ponúk bod **2.10** nasledovne:

„Výber povrchového materiálu na dopadové plochy stanovil verejný obstarávateľ na premývaný guľatý štrk, **frakcie 4-8 mm**, podľa platných noriem v rámci dopadových plôch. Dopadová plocha sa požaduje v zmysle STN EN 1177:2009.“

2.) Verejný obstarávateľ vzhľadom na vyššie uvedené došpecifikovanie upravuje vo výzve na predkladanie ponúk bod **13.2** nasledovne:

„Lehota na predkladanie ponúk **sa predlžuje** a uplynie dňa **17.03.2017 o 13:00 hod.**.“

S pozdravom

.....  
**PhDr. Ľuboš Tomko**  
**primátor mesta**

**Príloha:** Príloha č. 2 - Výkaz výmer jednotlivých prvkov a realizácie detského ihriska –  
doplnenie č. 1