



# MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Adresa: - Podľa rozdeľovníka –

Váš list číslo / zo dňa  
- / 29.10.2021

Naše číslo / značka  
21120/4356/2021 / RVO

Vybavuje / linka / e-mail  
Mgr. Grich / 052-4315270  
rvo@staralubovna.sk

Stará Ľubovňa  
08. 11. 2021

**Vec:**

**ODPOVEĎ Č. 1 NA PREDLOŽENÚ ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV K ZVEREJNENEJ VÝZVE NA ZÁKAZKU: „ZŠ LEVOČSKÁ STARÁ ĽUBOVŇA – EXTENZÍVNA ZELENÁ STRECHA“**

Dňa 29.10.2021 verejnému obstarávateľovi prostredníctvom e-mailu bola doručená žiadosť o vysvetlenie v nasledujúcom znení:

- 1) *„Časť / objekt zelená strecha.  
V detaile atiky je v skladbe popísaná aj ochranná fólia proti prerastaniu korieňov, vo výkaze výmer tento materiál chýba.  
Doplní verejný obstarávateľ túto položku do výkazu výmer, resp. zadania pre spracovanie cenovej ponuky?.“*

Verejný obstarávateľ vydáva nasledujúce stanovisko / vysvetlenie.

Ochranná geotextília je v rozpočte "zelená strecha" pod položkou č. 7 geotextília polypropilénová.

- 2) *„Časť / objekt zelená strecha.  
Je zrejmé, že hydroizolácia je z asfaltových pásov, ktoré určite nie sú odolné proti prerastaniu korieňov. Takže určite je potrebné riešiť novú hydroizoláciu aj so všetkými detailmi, ktoré k tomu patria ( nové strešné vtoky, klampiarske práce atď.)  
Doplní verejný obstarávateľ tieto konštrukčné aj materiálové položky do výkazu výmer, resp. zadania pre spracovanie cenovej ponuky?“*

Verejný obstarávateľ vydáva nasledujúce stanovisko / vysvetlenie.

Strecha, vrátane atiky a strešných detailov je po rekonštrukcii. Pôvodná hydroizolácia bola nahradená hydroizolačnou fóliou na báze mäkkého PVC.

- 3) *„Časť / objekt zelená strecha.  
Z fotodokumentácie, (ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie), je zrejmé, že v objekte je nízka atika so starým oplechovaním, čiže niečo úplne iné ako uvádza projektant v detailoch.  
Je potrebné doriešiť:*
- *odstránenie starého oplechovania*
  - *odstránenie bleskozvodu*
  - *realizáciu nového oplechovania*
  - *realizácia nového bleskozvodu*
  - *detail napojenia plochej strechy na šikmú*
- Samotný projekt a ani výkaz výmer/ zadanie nezodpovedá tomu, čo je potrebné na tejto streche zrealizovať.  
Doplní verejný obstarávateľ tieto konštrukčné aj materiálové položky do výkazu výmer, resp. zadania pre spracovanie cenovej ponuky?“*



## MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Verejný obstarávateľ vydáva nasledujúce stanovisko / vysvetlenie.

Strecha, vrátane atiky a strešných detailov je po rekonštrukcii. Pôvodná hydroizolácia bola nahradená hydroizolačnou fóliou na báze mäkkého PVC.

Pri vypracovaní CP sa treba pridržiavať projektovej dokumentácii, technickej správy a výkazu výmer. A ak si to situácia vyžaduje treba vykonať aj vlastné meranie, alebo osobne urobiť obhliadku predmetu verejného obstarávania.

4) *„Časť / objekt zelená strecha.*

*Vo výkaze výmer v stavebnom objekte zelená strecha je uvedená 2x dodávka dunajského štrku. Konkrétne položka č. 3 . Dunajský štrk frakcia 16-22 mm.....6,048 t táto položka snád zodpovedá vrstve štrku po obvode strechy okolo atiky.*

*Druhá, položka č. 8 Dunajský štrk 16-22 mm..... 14,000t nevieme vyčítať, kde tento materiál má byť zabudovaný do objektu zelenej strechy.*

*Upresní verejný obstarávateľ túto nezrovnalosť?..“*

Verejný obstarávateľ vydáva nasledujúce stanovisko / vysvetlenie.

Položka č. 13 - dunajský štrk 6,048t bude použitý na obsyp okolo atiky

Položka č. 3 - dunajský štrk 14t bude použitý v objekte 01 Dážďové záhrady - mulčovanie vysadených rastlín štrkom..

5) *„Časť / objekt zelená strecha.*

*V projektovej dokumentácii v časti zelená sa uvádza aj zelená sedlová strecha „D“. No v časti výkazu výmer (zadania) tento objekt, resp. práce súvisiace s realizáciou tohto stavebného objektu chýbajú.*

*Doplní verejný obstarávateľ tieto konštrukčné aj materiálové položky do výkazu výmer, resp. zadania pre spracovanie cenovej ponuky?..“*

Verejný obstarávateľ vydáva nasledujúce stanovisko / vysvetlenie.

V prvotnej štúdií bola navrhnutá zelená strecha aj nad vchodom do kotolne a školskej jedálne, ale konečný projekt s realizáciou týchto vodozadržných opatrení nepočíta.

6) *„Časť / objekt podzemná nádrž na vodu.*

*Vo výkaze výmer v stavebnom objekte podzemná nádrž na vodu sa nachádza položka č.1 System pre využitie dažďovej vody CARAT XL 10 000L, Práce a dodávky HSV Zemné práce – môže verejný obstarávateľ, zašpecifikovať všetky práce a materiály, ktoré súvisia s touto položkou?*

*Nakoľko nikde vo výkaze výmer alebo zadani nieje zadefinované čerpadlo, filtračná sada, nádstavce na vstupný komín... a podobne, no naopak položka obsahuje slovné spojenie Zemné práce. No stavebný objekt 03 Podzemná nádrž položky súvisiace so zemnými prácami pri realizácii tejto podzemnej nádrže sú zašpecifikované aj položkovito. Napr. pol. č.3; pol. č. 4, pol.č.7 ....*

Verejný obstarávateľ vydáva nasledujúce stanovisko / vysvetlenie.

System pre využitie dažďovej vody - položka č.1, ktorý pozostáva z: 1 podzemná nádrž CARAT XL, 2 teleskopický vyrovnávací poklop, 3 filtračná sada obsahuje: interný filter, vtokové hrdlo, prepádový syfon, manžety, 4 technická sada ECO PLUS: konzola pre doplnkové napájanie pitnou vodou, sací kôš s plavákom na saciu hadicu, stenové prechodky DN100, sacia trubka, sa obstaráva ako celok, ktorý pozostáva s vyššie uvedených častí. Je to kompletne riešenie riadené plavákovým spínačom.

7) Verejný obstarávateľ vzhľadom na predložené odpovede k zaslaným otázkam upravuje lehotu predkladania ponúk a to na deň: **23.11.2021 do 10:00 hod.**



## MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

---

Dané odpovede a zmena termínu predkladania ponúk budú zverejnené aj na webových stránkach verejného obstarávateľa v príslušnej vyhlásenej zákazke.

V prípade, ak už niektorý z uchádzačov zaslali svoje cenové ponuky verejnému obstarávateľovi, tieto ponuky verejný obstarávateľ neotvorí a neotvorené si ich uchádzači budú môcť požiadanim vziať späť. Následne opätovne budú môcť predložiť novú ponuku, ktorá bude odzrkadľovať odpovede na predložené otázky. Cenové ponuky, ktoré nebudú požiadanim prevzaté späť, sa na nich bude prihliadať ako na relevantné cenové ponuky predložené k predmetnému verejnému obstarávaniu a po uplynutí termínu predkladania cenových ponúk budú otvorené a hodnotené.

S pozdravom

.....  
**PhDr. Ľuboš Tomko**  
**primátor mesta**