


## LEGENDA

- ① PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-35  
MAX. TEP. VÝKON 80/60 °C 32,7 kW; ZEMNÝ PLYN 3,53 m3.h-1
- ② TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 35/1,0-3/4"
- + — POTRUBIE ROZVODU ZEM. PLYNU Z OCEĽOVÝCH ČIERNYCH RÚR
- + — POTRUBIE ROZVODU ZEM. PLYNU Z PLAST. RÚR PE 32x3,0

## DOMOVÝ PLYNOVOD - ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE (OPZ)

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 ÚVK-ZTI PROJEKT ZIMNÁ 119 STARÁ ĽUBOVŇA	
ŠTEFAN PETRILÁK	ŠTEFAN PETRILÁK	ŠTEFAN PETRILÁK		
MIESTO STAVBY: STARÁ ĽUBOVŇA, Nám.sv.Mikuláša 12, parc. č. 43/1,2,5			FORMÁT	2xA4
INVESTOR: MESTO STARÁ ĽUBOVŇA			DÁTUM	VIII. 2013
STAVBA			ÚČEL	PSSP+RP
PLYNOFIKÁCIA MEŠTIANSKEHO DOMU NÁM. SV. MIKULÁŠA 12, STARÁ ĽUBOVŇA			ČÍSLO ZÁKAZKY	
			ČÍSLO KÓPIE	
			ARCH. ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU			MIERKA	ČÍS. VÝKR.
2. NADZEMNÉ PODLAŽIE			1 : 100	P-2