



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA	PODLAHA	STENA	STROP
1.01	CHODBA	73.85	LINOLEUM	LAMINO DOSKY	
1.02	TRIEDA 1	33.51	LINOLEUM	LAMINO DOSKY	
1.03	TRIEDA 2	34.57	LINOLEUM	LAMINO DOSKY	
1.04	TRIEDA 3	33.51	LINOLEUM	LAMINO DOSKY	
1.05	TRIEDA 4	35.16	LINOLEUM	LAMINO DOSKY	
1.06	WC CHLAPCI	15.23	LINOLEUM	LAMINO DOSKY	
1.07	WC UCITELIA	1.68	LINOLEUM	LAMINO DOSKY	
1.08	WC DIEVCATÁ	15.08	LINOLEUM	LAMINO DOSKY	

PLOCHA MIESTNOSTÍ SPOLU 243.39 m2

LEGENDA MATERIÁLU:

OBVODOVÁ STENA 250mm

10mm	- TRAPEZOVÝ PLECH T8 hr.0,5mm
10mm	- POZINKOVANÝ, LAKOVANÝ
220mm	- PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA JUTADACH 135
220mm	- MINERÁLNA IZOLÁCIA KNAUF INSULATION Classic 040
10mm	- UKLADANÁ DO OCEĽOVÝCH "C" PROFÍLOV
10mm	- PAROZÁBRANA
10mm	- OSB DOSKA
10mm	- OBOJSTRANNE LAMINOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA

VNÚTORNÁ DELIACA PRIEČKA 100mm

10mm	- OBOJSTRANNE LAMINOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA
10mm	- OSB DOSKA
10mm	- PAROZÁBRANA
60mm	- MINERÁLNA IZOLÁCIA KNAUF INSULATION Classic 040
10mm	- UKLADANÁ DO OCEĽOVÝCH "C" PROFÍLOV
10mm	- PAROZÁBRANA
10mm	- OSB DOSKA
10mm	- OBOJSTRANNE LAMINOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA

LEGENDA

①	PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-35
②	MAX. TEP. VÝKON 80/60 °C 32,7 kW; ZEMNÝ PLYN 3,53 m3.h-1
---	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 25/1,0-3/4"
---	POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 70 °C PRÍVODNÉ Z OCEĽOVÝCH RÚR
---	POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 50 °C VRÁTNE Z OCEĽOVÝCH RÚR
---	POTRUBIE EZPANZNÉ POISTNÉ Z OCEĽOVÝCH RÚR
TS-90V	RADIÁTOROVÝ VENTIL S PREDNASTAVENÍM PRIAMY HERZ TS 90V
TS-90	RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY HERZ TS 90
RL-5	RADIÁTOROVÉ SRUBENIE HERZ RL 5 PRIAME
VK	PLNIACI A VYPÚŠŤACÍ KOHŤ
GV	GUEROVÝ VENTIL S PÁKOU
AO	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
F	FILTER ZÁVITOVÝ SO SÍTKOM
Z1K	VYHRIEVACIE OCEĽOVÉ DOSKOVÉ TELESO KORAD U.S.STEEL KOŠICE, s.r.o.

- 17°C
B 12

ZODP. PROJEKTANT STEFAN PETRILÁK	VYPRACOVAL STEFAN PETRILÁK	KRESIL STEFAN PETRILÁK	OVK-271 ZYMÁ STARÁ CUBOVNA
MIESTO STAVBY: m.č. PODSADEK STARÁ CUBOVNA	FORMÁT 6x44	DATUM VI. 2014	PROJEKT 119
INVESTOR: MESTO STARÁ CUBOVNA	STAVBA 9-TRIEDNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA - PODSADEK NOVOSTAVBA KONTAJNEROVEJ BUDOVY	ČÍSLO ZÁKAZKY PSSP-RP	
OBSAH VÝKRESU OSTREDNÉ VYKUROVANIE PODORYS 1. NADZ. PODLAŽIA	MIERKA 1 : 50	ČÍSLO KÓPIE ARCH. ČÍSLO	ČÍS. VÝKR. OVK-1