



LEGENDA SVETIDIEL (PODCHOD / PASÁŽ):

	(A) BODOVÉ SVETIDLO (SÚČASŤ KONŠTRUKCIE)	0 / 30 ks
	(B) SVETIDLO dl. 1900 mm (SÚČASŤ KONŠTRUKCIE)	0 / 14 ks
	(B1) SVETIDLO dl. 2900 mm (SÚČASŤ KONŠTRUKCIE)	0 / 1 ks
	(C) SVETIDLO dl. 990 mm (SÚČASŤ KONŠTRUKCIE)	0 / 1 ks
	(D) ZAVĚSENÉ TYČOVÉ SVETIDLO dl. 1900 mm	3 / 0 ks
	(E) ZAVĚSENÉ TYČOVÉ SVETIDLO dl. 800 mm	2 / 0 ks
	(F) ZAVĚSENÉ TYČOVÉ SVETIDLO dl. 250 mm	3 / 0 ks

AUTOR:	Ing. Rastislav Žigraj	ZODPOVENÝ PROJEKTANT:	Ing. Rastislav Žigraj
Ing. Zuzana Zbečková			
INVESTOR:	Mesto stará Ľubovňa		
STAVBA:	Rekonštrukcia a úprava pasáže		
OBJEKT:	SO01.1 PODCHOD	Č. PROJEKTU:	17062_P
MIESTO:	Nám. sv. Mikuláša č.5, ul. Fabiarska	FORMÁT:	3 x A4
ČASŤ:	ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	DÁTUM:	01/2018
OBSAH VÝKRESU:	SVETELNÁ INŠTALÁCIA	STUPEŇ:	SP
		MIERKA:	1:50
		Č. VÝKRESU:	1

ELIPRO s.r.o.
Vajniského 12, 080 01 Prešov
0908 363 309, elipro@elipro.sk

NAPÁJOVÁ SUSISTAVNA A ROZVODNÝ SYSTÉM : 3/PEN, AC 50Hz, 400V, TN-C-S.
 OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZASAHOM EL. PRUDOM:
 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA - PODLA STN 33 2000-4-41:
 a/ ZÁKLADNÁ OCHRANA:
 - ZÁBRANY ALEBO KRKYTY, čl. A.2
 b/ OCHRANA PRI PORUČHE: - OCHRANNÉ UZEMNENIE, čl. 411.3.1.1
 - OCHRANNÉ POSPÄJANIE, čl. 411.3.1.2
 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČHE, čl. 411.3.2
 - DOPLNKOVÁ OCHRANA PRUĐOVÝM CHRÁNIČOM (RCD), čl. 411.3.3

VŠETKY TYPY POLIŽŤOCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVI ALEBO V TECHNICKÝCH POKYTOCH SU PREZENTOVANÉ Z DOVOZU ŠPECIFIKOVANÁ TECHNICKÁ FYZIKÁLYNCH VLASTNOSTI, ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POZITÍ PRI DOOBRŤZNI EKVIVALENTNÝCH FYZIKÁLYNÝCH PARAMETROV.

Táto dokumentácia obsahuje údaje, ktoré sú určené výhradne na účely, na ktoré boli určené. Nie je možné použiť tieto údaje na iné účely. Všetky údaje sú uvedené v súlade s platnými predpismi. Všetky údaje sú uvedené v súlade s platnými predpismi. Všetky údaje sú uvedené v súlade s platnými predpismi.

SADA Č.: