



OSVETLENIE S1	OSVETLENIE S2	OSVETLENIE S3/1	OSVETLENIE S3/2
0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW
PODCHOD		PASAŽ	
S001.1		S001.2	

Táto dokumentácia vznikla výhradne v rámci projektu a nie je záväzná pre iných účastníkov projektu. Každý účastník projektu má svoju zodpovednosť za obsah a správnosť údajov, ktoré sú v nej uvedené. Projektant si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenia projektu bez toho, aby to ovplyvnilo výsledky projektu. Každý účastník projektu má svoju zodpovednosť za obsah a správnosť údajov, ktoré sú v nej uvedené. Projektant si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenia projektu bez toho, aby to ovplyvnilo výsledky projektu.

- NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM : 3/PEN, AC 50Hz 400V, TN-C-S,
 OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZASAHOM EL. PRÚDOM:
 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA - PODLA STN 33 2000-4-41:
 a/ ZAKLADNÁ OCHRANA:
 - IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ (pred priamym dotykom) čl. A.1
 b/ OCHRANA PRI PORUČE:
 - ZABRANÝ ALEBO KRYTÝ, čl. A.2
 - OCHRANNÉ UZEMNENIE, čl. 411.3.1.1
 - OCHRANNÉ POSPÄJANIE, čl. 411.3.1.2
 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE, čl. 411.3.2
 - DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (RCD), čl. 411.3.3

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIÍ SU PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO-FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ, ALTERNATÍVNE MATERIÁL Y JE MOŽNÉ POUŽÍŤ PRI DODRŽANÍ EKIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV.

SADA Č.:

AUTOR:	Ing. Rastislav Žigraj	ZODPOVENÝ PROJEKTANT:	Ing. Rastislav Žigraj
INVESTOR:	Mesto stará Ľubovňa		
STAVBA:	Rekonštrukcia a úprava pasáže		
OBJEKT:	S001.1 PODCHOD	Č. PROJEKTU:	17062_P
MIESTO:	Nám. sv. Mikuláša č.5, ul. Farbiarska	FORMÁT:	2 x A4
ČASŤ:	ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	DÁTUM:	01/2018
OBSAH VÝKRESU:	ROZVÁDZAČ RE1	STUPEŇ:	SP
		MIERKA:	-
		Č. VÝKRESU:	2



ELIPRO s.r.o.
 Vajanského 12, 080 01 Prešov
 0908 363 309, elipro@elipro.sk