

MESTO STARÁ LUBOVŇA

Číslo: 518/2021-Mo

Stará Lubovňa 10.02.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Mesto Stará Lubovňa, stavebný úrad príslušný podľa ust. § 117 ods. 1 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení zmien a doplnkov, § 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona

p o v o l u j e u ž í v a n i e

stavby s týmito základnými charakteristickými údajmi:

Stavebník	:	Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov stavby	:	St. Lubovňa – Úprava TS OUNZ, VN, NN
Miesto stavby	:	Stará Lubovňa, ul. Obrancov mieru (areál Lubovnianska nemocnica)
Katastrálne územie	:	Stará Lubovňa
Parcelné číslo a druh pozemku	:	KN-C 831/4,831/1,829/2,829/3,2617/4, KN-E 1650/4–vedenia VN,NN KN-C 831/48, 831/49 – trafostanica (podľa GO plánu č. 739/2021)
Charakter stavby	:	Líniová stavba – zmena dokončenej stavby
Účel stavby	:	Zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky VN, NN siete
Členenie stavby	:	SO 01 – Elektrické vedenia Lubovnianska nemocnica Úsek 01 – VN vedenie Úsek 02 – NN vedenie SO 02 – Optické vedenie PS 01 – Trafostanica OUNZ

Popis stavby :
SO 01 – Elektrické vedenia Lubovnianska nemocnica
Úsek 01 – VN vedenie

VN prípojka pre novú trafostanicu začína na existujúcom podpernom bode č. BR242-DA vonkajšieho VN vedenia, ktorý sa vymenil za nový. Úsekový odpojovač sa presunul na podperný bod BR242-DA, vymenil sa za nový zvislý odpínač a na stĺpe sa zrealizoval prechod z holých vodičov do zemného

kábla. Nová VN prípojka pre novú trafostanicu je zrealizovaná káblami uloženými v zemi. Na podpernom bode BR242-DA sa vymenil zvislý úsekový odpojovač za nový zvislý odpínač s obmedzovačmi prepätia, cez ktorý je napojené existujúce VN káblové vedenie do existujúcej kioskovej trafostanice TS0960-0077 Štúrova, Stará Ľubovňa. Na stĺpe je zrealizované nové uzemnenie. V novovybudovanej trafostanici sú VN káble ukončené pomocou káblových uhlových adaptérov so zvodíčkmi prepätia. Tienenia VN káblov sú v trafostanici pripojené na vnútornú uzemňovaciu sústavu. Z VN rozvádzača novovybudovanej trafostanice je vyvedený aj jeden VN zemný kábel v dĺžke 15 m, ktorý je naspojovaný na existujúce VN zemné vedenie smerujúce do trafostanice TS0960-0016.

Úsek 02 – NN vedenie

Vyvedenie výkonu z novej trafostanice do existujúcej NN siete je realizované NN káblami uloženými v zemi. NN zemné káble sú naspojované na existujúce NN zemné vedenia, ktoré boli napájané zo zrušenej trafostanice. Pri novovybudovanej trafostanici sa osadila nová pilierová istiacia skriňa, do ktorej sa presmerovali existujúce NN zemné káble a postavil sa nový podperný bod č. 1 na ktorý sa preložili existujúce vodiče NN vonkajšieho vedenia. K trafostanici sa preložili aj existujúce elektromerové rozvádzače a rozvádzač verejného osvetlenia, ktoré boli umiestnené pri zrušenej trafostanici.

SO 02 – Optické vedenie

Úložné optické káblové vedenie uložené v zemi v spoločnej ryhe spolu s uloženým VN zemným vedením. Pre úložné optické vedenie je použitý optický kábel so 72-mi optickými vláknami, ktorý v celej dĺžke je uložený v plastovej chráničke HDPE.

PS 01 – Trafostanica OUNZ

Novovybudovaná transformačná stanica je riešená ako bloková s vonkajším ovládaním. Priestorovo je rozdelená na dve časti, stanovište transformátora, stanovište VN a NN rozvádzača. Stavebnú časť stanice tvorí monolitické železobetónové teleso (základová doska a vonkajšie steny) a betónová strecha, ošetrená náterom na odolávanie rôznym poveternostným vplyvom. Spodné časti stien sú vybavené technologickými otvormi pre prechody káblov pod rozvádzače. Vstupy VN a NN káblov sú realizované pomocou káblových prechodiek a utesňovacích systémov. Vývody NN rozvádzača sú realizované zdola z káblového kanála. Rozvádzač má 9 vývodov. V trafostanici je jedno spoločné uzemnenie pre VN, NN zariadenie a bleskozvod.

Územné rozhodnutie

vydalo : nevyžaduje sa (stanovisko k žiadosti o upustenie od územného konania č. 201/2021-SÚ/Fa zo dňa 17.05.2021)

Stavebné povolenie

vydalo : Mesto Stará Ľubovňa dňa 29.06.2021 pod č. j. 202/2021-Fá

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude užívaná na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí.
2. Vlastník je povinný dbať o riadnu a včasnú údržbu v zmysle stavebného zákona.
3. Prípadné dispozičné a konštrukčné zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal dňa 02.12.2021 na tunajšom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „St. Ľubovňa – Úprava TS OUNZ, VN, NN“ na pozemkoch v k. ú. Stará Ľubovňa.

Stavebný úrad preskúmal predmetný návrh pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 18.01.2022.

V konaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a že podmienky stanovené v stavebnom povolení boli dodržané.

V konaní boli predložené doklady:

- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 08.11.2021
- geometrický plán zamerania trafostanice zo dňa 07.01.2022 č. plánu 739/2021
- technicko-geodetická dokumentácia - porealizačné zameranie stavby zo dňa 18.01.2022
- geometrický plán na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí č. plánu 310/2021 zo dňa 19.01.2022 a č. plánu 778/2021 zo dňa 10.01.2022
- osvedčenie o úradnej skúške č. OSV/US-P-2021-1560/01-EZ zo dňa 14.10.2021 – TS0960-0100 Stará Ľubovňa vrátane VN prípojky + VN vedenie 242/VN242_41 = TS0960-0077
- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia č. správy 21/060 zo dňa 09.11.2021 (NN vedenie)
- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia, č. správy 21/058 zo dňa 29.10.2021 (SO 01 – VN vedenie; PS 01 Trafostanica; od VN242_41 po TS0960-0100; UV242-L62)
- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia č. správy 21/059 zo dňa 10.09.2021 (Bleskozvod)
- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia č. správy 21/056 zo dňa 26.08.2021 (SO 01 – VN vedenie; VN/22kV zemné káblové vedenie č. 242 od VN242_41 po TS0960-0077)
- osvedčenie č. S2013/02032/EIC IO/EZ o typovej skúške bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického zo dňa 02.09.2013 (Trojpolový vonkajší odpínač VN s ručným alebo elektromotorickým pohonom)
- vyhlásenie o zhode – Trojfázové olejové distribučné transformátory zo dňa 02.08.2018
- vyhlásenie o zhode – Trojfázový olejový distribučný transformátor typu aTOHn zo dňa 31. júla 2013
- zápis o diagnostickej skúške VN káblového vedenia zo dňa 11.10.2021
- EÚ vyhlásenie o zhode č. 2021/GZ0718
- SK vyhlásenie o parametroch č. 2021/GZ0718
- Protokol o kusovej skúške blokovej trafostanice
- stavebné denníky
- Okresný úrad v Starej Ľubovni, odbor starostlivosti o ŽP vydal dňa 26.01.2022 pod č. j. OU-SL-OSZP-2022/001308-002 vyjadrenie ku kolaudácii stavby „St. Ľubovňa – Úprava TS OÚNZ, VN, NN“, bez žiadnych pripomienok
- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Starej Ľubovni vydalo stanovisko na účely kolaudácie stavby č. ORHZ-SL1-2022/000038-002 zo dňa 18.01.2022, ktorým súhlasilo s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez pripomienok
- Inšpektorát práce Prešov vydal záväzné stanovisko č. 2022/2738/1348 zo dňa 28.01.2022, ktorým súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb.

Stavebník zaplatil správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 62a písmena g/ v sume 120,-€ prevodným príkazom zo dňa 23.11.2021 na účet Mesta Stará Ľubovňa.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

Toto oznámenie kolaudačného rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : 16.02.2022
Pečiatka a podpis :

Zvesené dňa :
Pečiatka a podpis :

MESTSKÝ ÚRAD
064 01 Stará Ľubovňa